

## **О наиболее распространенных (типичных) нарушениях, выявляемых мобильной группой райисполкома**

В июле-сентябре 2024 года мобильной группой Буда-Кошелевского райисполкома посещено 26 организаций. Всего выявлено 203 нарушения требований законодательства об охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, санитарных норм и правил.

В ходе работы районной рейдовой группы наиболее часто встречались следующие нарушения:

- допускаются проход людей на территорию через ворота;
- отсутствуют устройства фиксации ворот производственных помещений в открытом положении;
- работники допускаются к выполнению работ без средств индивидуальной защиты непосредственно обеспечивающих безопасность труда;
- работники выполняют работы инструментом ударного действия (кувалды, молотки) с приваренными металлическими рукоятками;
- допускается эксплуатация самодельных приставных деревянных лестниц, сбитых гвоздями, ступени которых не врезаны в тетивы;
- аптечка отсутствует либо имеет неполный перечень вложений, определенный Министерством здравоохранения Республики Беларусь в структурных подразделениях и в транспортных средствах;
- при постановке техники на ремонт и хранение используются в качестве подставок деревянные колодки;
- снятые с техники узлы и агрегаты не устанавливаются на устойчивые специальные подставки;
- здания и транспортные средства не обеспечены необходимым типом и количеством первичных средств пожаротушения либо средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии (отсутствует давление);
- полы помещений не ровные, имеют выбоины
- приемниках сточных вод не закрываются;
- в помещениях электрщитовых не проводится уборка (находятся посторонние предметы). Вводно-распределительные устройства не очищаются от пыли и грязи;
- в компрессорных не закрыта защитным ограждением вращающаяся часть насосной станции;
- площадки для сбора и хранения мусора не оборудованы либо имеют разрушения твердого покрытия и ограждения.

Подготовлено управлением по труду,  
занятости и социальной защите  
Буда-Кошелевского райисполкома