

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ГАЗОВЫЙ НАДЗОР»
ФИЛИАЛ ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Межрайонное отделение Гомельское районная энергогазинспекция Б-Кошелевская
Адрес 247350 ул. 50-лет Октярская, Б-Кошелево, тел. 2-10-83 /2-11-77/ 2-06--44

В связи с отменой ТКП 458-2012 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» и введением в действие ТКП 458-2023 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», утвержденных постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 27.04.2023 № 17 (далее – ТКП 458-2023), требования которого распространяются в полном объеме на **индивидуальных предпринимателей и граждан**, осуществляющих эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей (за исключением граждан, использующих тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения в жилых помещениях), устанавливаются новые требования, в том числе по проверке знаний персонала, осуществляющего эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей, а именно – проведение новой (ранее не предусмотренной) **проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей.**

В соответствии с требованиями п.5.2 ТКП 458-2023 Вам необходимо:

1. Организовать изучение персоналом, осуществляющим эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей, ТКП 458-2023.

2. Распорядительным документом руководителя (технического руководителя) создать комиссию по проверке знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований НПА, ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, других ТНПА, ЛПА в составе не менее трех человек согласно п.5.9 ТКП 458-2023. Комиссия по проверке знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований НПА, ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, других ТНПА, ЛПА может быть создана в вышестоящей организации (райисполкоме) в соответствии с п.5.12 ТКП 458-2023.

3. Организовать ведение журнала проверки знаний установленной формы (приложение А ТКП 458-2023).

4. Организовать проведение первичной проверки знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований нормативных правовых актов (далее - НПА), ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, других технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА), локальных правовых актов (далее - ЛПА), соблюдение которых входит в его обязанности, у лица, ответственного за тепловое хозяйство организации, и лица, исполняющего его обязанности на периоды длительного отсутствия, а также у персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети в срок не позднее месяца с момента вступления в действие ТКП 458-2023.

5. Для участия в комиссии представителя органа госэнергонадзора при проверке знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований НПА, ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, других ТНПА, ЛПА у лица, ответственного за тепловое хозяйство, необходимо направить заявку в территориальное подразделение органа госэнергонадзора по месту нахождения организации.

6. Проверку знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований НПА, ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, других ТНПА, ЛПА проводить с учетом изменений, внесенных в Правила теплоснабжения и Правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.02.2024 № 113 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь».

7. Лица, ответственные за тепловое хозяйство организации, которые не могут организовать комиссию и не имеют вышестоящей организации, проходят проверку знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в объеме требований НПА, ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, других ТНПА, ЛПА в комиссиях территориальных подразделений органа госэнергонадзора после подачи соответствующей заявки.

8. Без наличия соответствующего подготовленного персонала или договора со специализированной организацией эксплуатация теплоустановок и тепловых сетей запрещается в соответствии с требованиями абз. 2 п.5.2 ТКП 458-2023.

9. Гражданами, использующими тепловую энергию только для отопления и горячего водоснабжения в жилых помещениях, поддерживается надлежащее техническое состояние и обеспечивается безопасность эксплуатируемых теплоустановок и тепловых сетей с соблюдением технических требований, установленных в разделе 26 ТКП 458-2023.

Начальник энергогазинспекции
Буда-Кошелёвской районной
энергогазинспекции Гомельского
межрайонного отделения филиала
Госэнергонадзора по Гомельской
области, государственный инспектор
по энергетическому и газовому надзору

В.П.Пырх